



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района
Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская д. 10б, тел. 251-57-743

г. Санкт-Петербург,
ул. Мясная д. 11

31 марта 2017 г.
15 часов 00 минут
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-8-74

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Адмиралтейского района УНДПР ГУ
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

МЧС России по г. Санкт-Петербургу Сорокина А.М. от 20 февраля 2017 года № 2-8-74
была проведена плановая выездная проверка помещений школы по адресу: 190121, г.
Санкт-Петербург, Мясная д. 11, лит. А, пом. 1-Н.2-Н.3-Н.4-Н.
(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:

- Частное общеобразовательное учреждение «Школа «Дипломат» (ЧОУ «Школа «Дипло-
мат»), ИНН 7816125582, юридический адрес: 190121, г. Санкт – Петербург, ул. Мясная д.
11; место фактического осуществления деятельности: 190121, г. Санкт-Петербург, ул.
Мясная д. 11, лит. А, пом. 1-Н.2-Н.3-Н.4-Н.

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта
защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 13 ”	марта	20 17	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.
“ 28 ”	марта	20 17	г. с	12	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.
“ 30 ”	марта	20 17	г. с	14	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.
“ 31 ”	марта	20 17	г. с	14	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня (4 часа)
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директор Шатовкина С.Ш. 13.03.2017 г. в 10 часов 00 минут

(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Стрекалов Антон Сергеевич – начальник отделения

При проведении проверки присутствовали:

Директор Шатовкина С.Ш.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Мясная д. 11, лит. А пом. 1-Н,2-Н,3-Н,4-Н.;

Представлен отчет о расчете пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан; правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

не предоставлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны; правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета об этом делается соответствующая запись)

Предоставлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не предоставлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	Заполнение проемов в ограждающих конструкциях с нормируемыми пределами огнестойкости, предусмотренного в составе объекта Ф 4.1 пищеблока, выделенного противопожарными стенами 2-го типа, не выполнено соответствующим данной противопожарной преграде (2-го типа)	ст. 88 ч. 1, таб. 23 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4. СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	ЧОУ «Школа «Дипломат»
2.	Заполнение проемов в ограждающих конструкциях с нормируемыми пределами огнестойкости (EI45) не выполнено соответствующим противопожарной преграде (не ниже 2-го типа) (Архив -3 этаж, пом. 4-Н ч.п. 27; костюмная - 2 этаж, пом. 3-Н ч.п. 4)	ст. 88 ч. 1, таб. 23 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ЧОУ «Школа «Дипломат»
3.	Не повышен до требуемого уровня (R60) предел огнестойкости косоуров лестничных маршей	таб. 21, ст. 57 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ЧОУ «Школа «Дипломат»

4.	<p>Помещения класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 не обеспечены нормативными эвакуационными путями (поручни и ограждения на этажах, где расположены помещения для первых классов, не отвечают требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, менее 1,2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м.; допускается горизонтальные членения в ограждениях)</p>	<p>п. 8.2.1. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	<p>ЧОУ «Школа «Дипломат»</p>
5.	<p>Второй эвакуационный выход с первого этажа предусмотрен через помещение (1-Н ч.п. 34) склада овощной продукции)</p>	<p>ч.3 ст. 89 СП 1.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36 (в)</p>	<p>ЧОУ «Школа «Дипломат»</p>
6.	<p>Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений (Архив -3 этаж, пом. 4-Н ч.п. 27; костюмная - 2 этаж, пом. 3-Н ч.п. 4) обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. п. 20</p>	<p>ЧОУ «Школа «Дипломат»</p>
7.	<p>При параллельной прокладке электропроводов АПС, расстояние от проводов пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м. (в коридорах 1,2,3 этажей)</p>	<p>СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы правила проектирования п.13.15.15</p>	<p>ЧОУ «Школа «Дипломат»</p>
8.	<p>На объекте не обеспечено выполнение требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (курение на балконе 2-го этажа пом. 3-Н)</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 14</p>	<p>ЧОУ «Школа «Дипломат»</p>

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствующий (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: нет
2. Фототаблица: на 4 листах
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: нет
4. Объяснения работников, на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: на 1 листе.
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: Предписание №2-8-74/1/1 от 31.03.2017 г.,
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” _____ 20 17 г. _____
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)